

Międzybórz, 22.05.2026 r.

Znak sprawy: IR.271.3.4.2026

## **Do Wykonawców**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy zapytania ofertowego pn. "Aktywny zakątek" Plac zabaw w miejscowości Ose działka 37 – Budżet Obywatelski

**I.** Zamawiający – Gmina Międzybórz informuje, że w dniu 21.05.2026 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy w zakres zadania wchodzi demontaż ogrodzenia?

**Ad. 1** Zamawiający informuje, iż zakres zadania nie obejmuje demontażu ogrodzenia.

**Pytanie 2:** Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie ogrodzenia - zakup i montaż zgodnie z nowym rozplanowaniem?

**Ad. 2** Zamawiający informuje, iż zakres zadania nie obejmuje wykonania nowego ogrodzenia.

**Pytanie 3:** Czy strefy bezpieczne mają być ograniczone obrzeżami? Jeśli tak to jakimi?

**Ad. 3** Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania obrzeży ograniczających strefy bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw.

**Pytanie 4:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamieścił wszelką posiadaną dokumentację obejmującą przedmiot umowy w tym szczególnie z faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyko wykonania przedmiotu zamówienia.

**Ad. 4** Zamawiający informuje, iż udostępnił wszelką posiadaną dokumentację obejmującą przedmiot umowy.

**Pytanie 5:** Czy na teren budowy zapewniony jest dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? Jeśli nie to prosimy o podanie tonażu samochodów, które tam mogą się poruszać.

**Ad. 5** Zamawiający informuje, iż na ten moment trwają utrudnienia w związku z przebudową drogi, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym będzie możliwy dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton.

**Pytanie 6:** Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

**Ad. 6** Zamawiający informuje, iż ziemię pochodzącą z korytowania należy rozplantować na terenie działki nr 37 obręb Ose.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu utylizacji?

**Ad. 7** Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedłożenia odrębnego dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający ujednolici konstrukcję i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń zabawowych ze stali czarnej S235 - profil 80x80mm. lub rura fi 76,1mm. oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanej proszkowo, podesty z antypoślizgowej płyty HDPE, daszki, burty, elementy ozdobne z trójwarstwowej płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne?

**Ad. 8** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalnym, technicznym i jakościowym, pod warunkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania materiałowe i techniczne wskazane w OPZ dla poszczególnych urządzeń.